



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK  
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

# SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada pengilang/pembekal :


Syarikat : **MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.**

Alamat : NO.8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, 40460 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Bahan : **MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB)**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: WENZHOU AOELEC ELECTRICAL CO. LTD.
Negara Pengilang	: CHINA
Jenama	: MAXGUARD
Model	: M100L
Kadaran	: 415V, 50/60Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis	: SIJIL UJIAN CB: SE-79193 LAPORAN UJIAN INTERTEK: 150300784SHA-001
Tarikh Tamat	: 15.10.2021
Rujukan Standard	: IEC 60947-2:2006 (FOURTH EDITION) + A1:2009 + A2:2013
Catatan	: REFERENCE TEMP. : 40°C & TERMINAL MARKED 'LINE' AND 'LOAD'



Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 13 September 2019

Ir. Hj. **YAKOB BIN ABDUL LATIF**  
Pengarah Kanan  
Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya  
JKR Malaysia

**Perihal Barangan** : MOULDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB)  
**Nama Syarikat** : MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.  
**Alamat Syarikat** : NO.8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING,  
 40460 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN  
**No. Tel** : 03-51212288  
**No. Fax** : 03-51212868  
**Email** : [sales@maxguard.com.my](mailto:sales@maxguard.com.my)  
**Nama Pengilang** : WENZHOU AOELEC ELECTRICAL CO. LTD.  
**Negara Pengilang** : CHINA  
**Jenama** : MAXGUARD  
**No. Perakuan ST/ No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis** : SIJIL UJIAN CB : SE-79193  
 LAPORAN UJIAN : 150300784SHA-001  
 INTERTEK  
**Tarikh Tamat** : 15.10.2021  
**Rujukan Standard** : IEC 60947-2:2006 (FOURTH EDITION) + A1:2009 + A2:2013  
**Catatan** : REFERENCE TEMP. : 40°C & TERMINAL MARKED 'LINE' AND 'LOAD'  
**Muka surat** : 1 daripada 1



KETERANGAN

NO.	MODEL	RATED CURRENT (A)	UTILIZATION CATEGORY	NO. OF POLE	Icu (kA)	Ics (kA)	WEIGHT (kg) (approx.)
1	M100L	20, 32, 40, 50, 63, 80 & 100	A	4	35	26 (Ics = 74% Icu)	1.6