



**JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA**  
**CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK**  
 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA  
 TINGKAT 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)  
 JALAN SULTAN SALAHUDDIN  
 50480 KUALA LUMPUR



Telefon : (03) 2618 9850  
 Faks : (03) 2618 9844  
 Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

**PEMBAHARUAN PENDAFTARAN**

Ruj. Kami : ( 19 ) dlm.JKRL(PM) 5/1/4 -2 Jld. 10

Tarikh : 27 Disember 2016

(Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Maxguard Switchgear Sdn.Bhd  
 No.8, Jalan Anggerik Mokara 31/47  
 Kota Kemuning, Seksyen 31  
 40460 Shah Alam  
**SELANGOR DARUL EHSAN**

Tuan,

**Perkara : MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS (MCCB)**

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Sijil CB (INTERTEK SEMKO) seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai pengilang/pembekal yang berdaftar, tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.

Nama dan Alamat	Perihal Barangan	No.Sijil
		Tarikh Tamat
		Rujukan
<b>MAXGUARD SWITCHGEAR SDN.BHD.</b> <b>NO.8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47</b> <b>KOTA KEMUNING, SEKSYEN 31</b> <b>40460 SHAH ALAM</b> <b>SELANGOR DARUL EHSAN.</b>  <b>TEL : 03-51212288</b> <b>FAX : 03-51212868</b> <b>EMEL: sales@maxguard.com.my</b>	<u><b>MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS (MCCB)</b></u>  <b>JENAMA: MAXGUARD</b>  <b>MODEL: 2 BILANGAN</b> <b>SEPERTI LAMPIRAN</b>  <b>KADARAN: 415V, 50/60Hz</b> <b>UTILIZATION CATEGORY : A</b> <b>REFERENCE TEMP. : 40°C</b>	<b>Sijil CB (INTERTEK SEMKO)</b> <b>: SE-77250</b>
		<b>TARIKH TAMAT: 15.02.2019</b>
		<b>IEC 60947-1 : 2011 &amp; IEC 60947-2 : 2006</b>
<b>NEGARA PENGILANG: CHINA</b>		



Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

( Ir. Hj. MOHAMAD AZMAN BIN Hj. AHMAD )

Pengarah Kanan  
 Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
 b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya  
 JKR Malaysia.




CERTIFIED TO ISO 9001:2008  
 CERT. NO.: AR 4001



CERTIFIED TO ISO 14001:2004  
 CERT. NO.: ER 0281



CERTIFIED TO OHSAS 18001:2007  
 CERT. NO.: SR 0802



CERTIFIED TO ISO 50001:2011  
 CERT. NO.: EnR 0013

Ruj. Kami : (19) dlm. JKRL (PM) 5/1/4-2 Jld. 10

Tarikh : 27 Disember 2016

### LAMPIRAN

**Perihal Barangan** : **MOULDED CASE CIRCUIT BREAKERS (MCCB)**

**Nama Syarikat** : **MAXGUARD SWITCHGEAR SDN.BHD**

**Alamat Syarikat** : **NO.8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, SEKSYEN 31, 40460 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. (TEL : 03-51212288, FAX : 03-51212868)**

**Jenama** : **MAXGUARD**

**No.Sijil /Laporan Ujian** : **Sijil CB (INTERTEK SEMKO) : SE-77250**

**Tarikh Tamat** : **15.02.2019**

**Rujukan** : **IEC 60947-1 : 2011 & IEC 60947-2 : 2006**

**Catitan** : **Rated Voltage = 415V, Rated Frequency = 50/60Hz, Reference Temp. : 40°C**

**Muka Surat** : **1 daripada 1**

#### KETERANGAN

BIL	MODEL	RATED CURRENT (A)	UTILIZATION CATEGORY	NO OF POLE	Icu (kA)	Ics (kA) (Ics rated as 50%Icu)	Weight (kg) (approx.)
1	M100L	20, 32, 40, 50, 63, 80 & 100	A	3	35	26	1.25
2	M225L	125, 160, 180, 200 & 225	A	3	50	37	1.9

Note : 1. TERMINAL MARKED "LINE" AND "LOAD"

NEGARA PENGILANG : CHINA

