



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
 IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
 TINGKAT 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)
 JALAN SULTAN SALAHUDDIN
 50480 KUALA LUMPUR



Telefon : (03) 2618 9824
 Faks : (03) 2618 9929
 Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Ruj. Tuan :
 Ruj. Kami : (6) dlm.PKR(L)6/2/25 Jld. 2
 Tarikh : 12 hb. Oktober 2016
 11 hb. Muharram 1438

MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.
 NO. 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47,
 KOTA KEMUNING,
 40460 SHAH ALAM,
 SELANGOR DARUL EHSAN.

Tuan,

Perkara : ALL INSULATED DISTRIBUTION BOARD (CONSUMER UNIT)

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam kelulusan **Laporan Ujian SIRIM** seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai pengilang/pembekal yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.**

Nama dan Alamat Pengeluar	Perihal Barangan	No.Laporan: Tarikh Tamat: Rujukan:
<p>MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD. NO. 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, 40460 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.</p> <p>TEL: 03-51212288 FAX: 03-51212868 EMAIL: sales@maxguard.com.my</p>	<p><u>ALL INSULATED DISTRIBUTION BOARD (CONSUMER UNIT)</u></p> <p>JENAMA: Maxguard</p> <p>MODEL: MAX/CU/10W(10 WAYS)</p> <p>KADARAN : Single Phase-63A, 240V, 50Hz</p>	<p>No. Laporan Ujian SIRIM: 2011EL0677</p> <p>TARIKH TAMAT: 15.10.2017</p> <p>IEC 60439-1:1999 IEC 60439-3:2001</p>
<p>NEGARA PENGILANG: MALAYSIA</p>		



Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA & CINTAILAH BAHASA KITA “

Saya yang menurut perintah,


(Ir. Hj. MOHAMAD AZMAN BIN Hj. AHMAD)
 Pengarah Perkhidmatan Pakar,
 Cawangan Kejuruteraan Elektrik,
 b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya,
 JKR Malaysia.



CERTIFIED TO ISO 9001:2008
 CERT. NO.: AR 4001



CERTIFIED TO ISO 14001:2004
 CERT. NO.: ER 0281



CERTIFIED TO OHSAS 18001:2007
 CERT. NO.: SR 0802



CERTIFIED TO ISO 50001:2011
 CERT. NO.: EnR 0013

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : (67) dlm.PKR(L)6/2/25 Jld. 2
Tarikh : 12 hb. Oktober 2016
11 hb. Muharram 1438

LAMPIRAN

Perihal Barangan : ALL INSULATED DISTRIBUTION BOARD (CONSUMER UNIT)
Pengeluar : MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.
Alamat Pengeluar : MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.
NO. 8, JALAN ANGGERIK
MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING,
40460 SHAH ALAM,
SELANGOR DARUL EHSAN
Jenama : MAXGUARD
No. Sijil / Laporan Ujian : No. Laporan Ujian SIRIM : 2011EL0677
Tarikh Tamat : 15.10.2017
Rujukan : IEC 60439-1:1999 IEC 60439-3:2001
Catitan : -

KETERANGAN



BIL	MODEL	SENARAI KOMPONEN
1.	MAX/CU/10W (10 WAYS)	1 x MAXGUARD ML63-1 63A 100mA 2P RCCB 1 x MAXGUARD MB63-1 C63 2P MCB 4 x MAXGUARD MB63-1 C16 1P MCB 3 x MAXGUARD MB63-1 C10 1P MCB 4 x MAXGUARD MB63-1 C6 1P MCB
NEGARA PENGILANG : MALAYSIA		