



# JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

## CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

IBU PEJABAT JKR MALAYSIA  
ARAS 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)  
JALAN SULTAN SALAHUDDIN  
50480 KUALA LUMPUR

Telefon : (03) 2618 9958  
Faks : (03) 2618 9844  
Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

### PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Ruj. Kami: (53)dlm.JKRL(PM) 5/1/4 -2 Jld.10  
Tarikh: 21 April 2017

Maxguard Switchgear Sdn. Bhd.  
Lot 8 , Jalan Anggerik Mokara 31/47,  
Kota Kemuning, Seksyen 31,  
40460 Shah Alam  
**SELANGOR DARUL EHSAN.**

Tuan,

#### Perkara : CIRCUIT BREAKER

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Sijil Suruhanjaya Tenaga, CB Scheme (INTERTEK) & SIJIL SIRIM seperti berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai pengilang/pembekal yang berdaftar, tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.

Nama dan Alamat Pengeluar	Perihal Barangan	No.Sijil:
		Tarikh Tamat
		Rujukan
<b>MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.</b> <b>LOT 8 , JALAN ANGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING, SEKSYEN 31</b> <b>40460 SHAH ALAM</b> <b>SELANGOR DARUL EHSAN.</b>  <b>TEL:03-51212288</b> <b>FAX:03-51212868</b> <b>EMEL:</b> <b>sales@maxguard.com.my</b>	<u><b>MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)</b></u>  <b>JENAMA: MAXGUARD</b>  <b>MODEL: 1. MB63-1</b> <b>2. F2</b>  <b>KADARAN:</b> <b>SEPERTI DI LAMPIRAN</b>	<b>SEPERTI DI LAMPIRAN</b>
		<b>TARIKH TAMAT:</b> <b>15.06.2019</b>
		<b>MS IEC 60898-1:2003</b>
<b>NEGARA PENGILANG: CHINA</b>		



Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menurut perintah,

(Ir. Hj. MOHAMAD AZMAN BIN Hj. AHMAD)

Pengarah Kanan

Cawangan Kejuruteraan Elektrik  
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya  
JKR Malaysia.



**LAMPIRAN**

**Perihal Barangan** : MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB)  
**Nama Syarikat** : MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.  
**Alamat Syarikat** : LOT 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING,  
 SEKSYEN 31, 40460 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN.  
**No. Tel** : 03-51212288  
**No. Fax** : 03-51212868  
**Jenama** : MAXGUARD  
**No. Sijil /Laporan Ujian** : i) SIJIL SIRIM : PM072202;  
 ii) SIJIL UJIAN CB (INTERTEK): SE-81869 & SE-77007;  
 iii) PERAKUAN S.T: SJT161112164482016, SJT161112164502016,  
 SJT161108103562016 & SJT161108103652016;  
**Tarikh Tamat** : 15.06.2019  
**Rujukan** : MS IEC 60898-1:2003



**KETERANGAN**

BIL.	MODEL	RATED CURRENT, In (A)	NO. OF POLES	TYPES	BREAKING CAPACITY, Icn (kA)
1	MB63-1	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 & 63	1, 2, 3 & 4	B & C	6
2.	F2	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 & 63	1, 2, 3 & 4	B, C & D	10

**Catatan:**  
 1. Rated Operational Voltage : 240/415Vac, 50/60Hz

**NEGARA PENGILANG : CHINA**