



JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

IBU PEJABAT JKR MALAYSIA
ARAS 11, MENARA KERJA RAYA (BLOK G)
JALAN SULTAN SALAHUDDIN
50480 KUALA LUMPUR

Telefon : (03) 2618 9958
Faks : (03) 2618 9844
Laman Web : <http://www.jkr.gov.my>

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Ruj. Kami : (73) dlm. JKRL(PM) 5/1/4-10

Tarikh : 18 April 2017

(Sila nyatakan rujukan kami apabila menjawab surat ini)

Maxguard Switchgear Sdn. Bhd.
No. 8, Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning
40460 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN

Tuan,

PERKARA : RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB)

Merujuk kepada perkara yang tersebut di atas, sukacita dimaklumkan bahawa barangan tuan yang terkandung dalam Sijil Suruhanjaya Tenaga, Sijil SIRIM dan Sijil CB berikut telah disenaraikan ke dalam senarai Bahan-Bahan JKR Elektrik sebagai pengilang/**pengedar** yang berdaftar, **tertakluk kepada syarat-syarat seperti di muka surat 2.**

Nama dan Alamat	Perihal Barangan	No.Sijil
		Tarikh Tamat
		Rujukan
MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD. NO. 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47 KOTA KEMUNING 40460 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN. TEL: 03-51212288 FAX: 03-51212868 EMAIL: sales@maxguard.com.my	<u>RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB)</u> JENAMA: MAXGUARD MODEL: 8 BILANGAN SEPERTI DI LAMPIRAN KADARAN: 240V/415V, 50Hz	SEPERTI DI LAMPIRAN
		TARIKH TAMAT: 15.6.2019
		IEC 61008-1 : 2010 IEC 61008-2-1 : 1990
NEGARA PENGILANG: CHINA		



Sekian, terima kasih.


" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menurut perintah,

(Ir. Hj. MOHAMAD AZMAN BIN Hj. AHMAD)

Pengarah,



Cawangan Kejuruteraan Elektrik,
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya,
JKR Malaysia.





CERTIFIED TO ISO 9001:2008
CERT. NO.: AR 4001



CERTIFIED TO ISO 14001:2004
CERT. NO.: ER 0281



CERTIFIED TO OHSAS 18001:2007
CERT. NO.: SR 0602




CERTIFIED TO ISO 50001:2011
CERT. NO.: EnR 0013

Ruj. Kami : (73)dlm.JKRL(PM) 5/1/4-10
 Tarikh : 18 April 2017

LAMPIRAN

Perihal Barangan : RESIDUAL CURRENT OPERATED CIRCUIT BREAKER (RCCB)
Nama Syarikat : MAXGUARD SWITCHGEAR SDN. BHD.
Alamat Syarikat : NO. 8, JALAN ANGGERIK MOKARA 31/47, KOTA KEMUNING,
 40460 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN
No.Tel : 03-51212288
No.Fax : 03-51212868
Jenama : MAXGUARD
No.Sijil /Laporan Ujian : i) SIJIL SIRIM: PM072201
 ii) SIJIL UJIAN CB: SE-81582
 iii) PERAKUAN ST: SJT161112155352016, SJT161101005782017
 iv) LAPORAN UJIAN INTERTEK: 151102437SHA-001,
 151102437SHA-002
Tarikh Tamat : 15.6.2019
Rujukan : IEC 61008-1: 2010, IEC 61008-2-1: 1990



KETERANGAN

BIL	MODEL	RATED CURRENT (A)	RATED VOLTAGE & FREQUENCY	NO. OF POLES	SENSITIVITY (mA)	TYPE
1	ML63-1	40	240V, 50Hz	2	30	AC
2	ML63-1	40	240V, 50Hz	2	100	AC
3	ML63-1	63	240V, 50Hz	2	30	AC
4	ML63-1	63	240V, 50Hz	2	100	AC
5	ML63-1	40	415V, 50Hz	4	30	AC
6	ML63-1	40	415V, 50Hz	4	100	AC
7	ML63-1	63	415V, 50Hz	4	30	AC
8	ML63-1	63	415V, 50Hz	4	100	AC

NEGARA PENGILANG: CHINA